CERTIFICATO DI ANALISI

Protocollo n° **3492 S 2022** Rev. n. 0

Campione: **ACQUA CORPO IDRICO - INGRESSO COLLAUDO**
Punto di prelievo: **Corpo idrico da canale Enel in Via Tevere, San Pietro di Feletto (TV) e Via Arnere, Refrontolo (TV)**
Prelevato da: **Dr.ssa Elena Serena (tecnico Studio A.S.A.)**
Metodica di prelievo: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (prelievo istantaneo)**
Produttore: **S.A.L.P. s.p.a. a socio unico**
Via Julia, 3/A - Fraz. Sevegliano 33050 BAGNARIA ARSA (UD)
Committente: **S.A.L.P. s.p.a. a socio unico**
Via Julia, 3/A - Fraz. Sevegliano - 33050 - BAGNARIA ARSA - (UD)
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**
Limiti applicati: **Colonna "Scarico in acque superficiali", Tab. 1, All. B, N.T.A., D.C.R. Veneto 05/11/2009, n. 107 e s.m.i.**
Data di prelievo/consegna: **25/05/2022** *Inizio analisi:* **26/05/2022**

Parametro e metodo	*Unità di misura*	*Risultato*	*Incertezza*(1)	*Limiti* min	max
pH *APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003*		**8,0**	± *0,2*	5,5	9,5
Solidi sospesi totali *APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003*	*mg/l*	**< 5**	± *n.a.*		80
Idrocarburi totali *Manuali e Linee Guida 123/2015 ISPRA*	*mg/l*	**0,05**	± *0,05*		5
COD, O2 *MI 007 2020 (kit LCK 314 HACH, LCK 414 HACH, LCK 514 HACH)*	*mg/l*	**< 10**	± *n.a.*		160
Tensioattivi anionici *MI 001 2019 (kit LCK 432 HACH)*	*mg/l*	**< 0,1**	± *n.a.*		
Tensioattivi cationici *MI 002 2019 (kit LCK 331 HACH)*	*mg/l*	**< 0,2**	± *n.a.*		
Tensioattivi non ionici *MI 003 2019 (kit LCK 333 HACH)*	*mg/l*	**< 0,2**	± *n.a.*		
Tensioattivi totali *Per calcolo (by calculation)*	*mg/l*	**< 0,2**	± *n.a.*		2

Fine analisi: **31/05/2022**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il campione, nei parametri esaminati, rientra nei limiti applicati.
Nel confronto tra i valori rilevati ed i valori limite non è stata considerata l'incertezza.

Villorba, lì **31/05/2022**

Dr.ssa Elena Serena

SERENA ELENA
Chimico
01.06.2022 09:27:42
GMT+00:00

n.a. Non applicabile n.d. Non determinabile < Inferiore al limite di rivelabilità ° prova subappaltata # Valore fuori limite
^ dato fornito dal cliente; il laboratorio ne declina la responsabilità
A partire dalla "Rev. n. 1" ogni revisione annulla e sostituisce la precedente
La descrizione del campione è fornita dal cliente
In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio, punto di prelievo e metodica di prelievo sono stati dichiarati dal cliente sotto la propria la responsabilità
(1) L'incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% ed un numero di gradi di libertà maggiore o uguale a 10
Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato. Per i campioni non prelevati dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Studio A.S.A. dei dottori Elena Serena e Reinaldo Tomasi - Via Postioma, 75 - 31020 Villorba (TV) - Tel. 0422 431200